

Fårvang vandværk 2020

Beregning af vandspild i % samt elforbrug pr. udpumpet m3...		i alt	Fårvang	Teglårdsparken
udgang vandværk	Udpumpet iflg. Hovedmåler	113259	97.160	16.099
Indgang forbrugere	Leveret jf. forbrugs målere	111615	96287	15.328
Difference	Spild = udpumpet - solgt	1644	873	771
Spild i pct.	Pct. = Spild/udpumpet * 100	1,78%	1,14%	4,79%
Anvendt EL i KWH	El forbrug	79233	68243	10990
KWH-forbrug pr. m3	KWh/m3	0,710	0,702	0,717